

Izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC "Dr Dragiša Mišović", br. OP/4-2017/RD  
Broj 3.

Broj	Pitanje	Odgovor
1	<p>Molim Vas za informaciju vezano za JN Zahtev za informaciju - JN br. OP/4-2017/RD radi davanja ponude:</p> <p>1. U KNJIZI 4 SVESKA 2, INSTALACIJE ELEKTROMOTORNOG POGONA I AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA, 04.02.02.01 RO-KOT, mreža. :</p> <p>Baza za dir. start do 15kW i raspon struja 0...12A sa 2 kontakta za signalizaciju položaja glavnih polova pokretača, upravljački napon 240Vac, tip TeSys U LUB12, Schneider Electric</p> <p>Prošireni kontrolni modul motornog pokretača za 3-fazne motore, kontrolnog napona 230Vac, sa test tasterom, za motor standardne snage do ... kW, opsegom podešavanja termičke zaštite ..., tip LUCB ..., Schneider Electric 1,5kW, 1,25...5A</p> <p>Prošireni kontrolni modul motornog pokretača za 1-fazne motore, kontrolnog napona 230Vac, sa test tasterom, za motor standardne snage do ... kW, opsegom podešavanja termičke zaštite ..., tip LUCC ..., Schneider Electric 0,09kW, 0,15...0,6A 1,5kW, 1,25...5A</p> <p>Nisu stavljenе količine? Molim vas za unos potrebne količine kako bi dali pravilnu jediničnu i konačnu cenu.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Dostavljamo Vam ispravljenu poziciju У КЊИЗИ 4 СВЕСКА 2, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА И АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА, 04.02.02.01 RO-KOT, mreža:</p> <p>1. У КЊИЗИ 4 СВЕСКА 2, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА И АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА, 04.02.02.01 RO-KOT, mreža. :</p> <p>База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12A са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric</p> <p>Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric 1,5kW, 1,25...5A 8 kom</p> <p>Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric 0,15...0,6A 2 kom</p>

		1,25...5A 6 kom 3...12A 2 kom
--	--	----------------------------------

Komisija za javnu nabavku

