

Izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC "Dr Dragiša Mišović", br. OP/4-2017/RD Broj 7.		
Broj	Pitanje	Odgovor
1.	<p>1. Poštovani molim vas za odgovor vezano za poziciju radova: 4.1 ELEKTROENERGETIKA, 04.03 ZAVRŠNI RADOVI, POZICIJA: 04.03.03 Troškovi nadzora javnih komunalnih preduzeća prilikom izgradnje elektroenergetske mreže, radi usaglašavanja sa ostalim podzemnim i nadzemnim instalacijama i objektima. Plaćanje po računu. paušal 1</p> <p>Obzirom da je predviđeno plaćanje po računu, molimo saglasnost da se u ovoj poziciji NE UNOSI cena.</p>	1. Daje se saglasnost da se u ovoj poziciji ne unosi cena.
2.	<p>Kao zainteresovanom ponuđaču za JAVNU NABAVKU RADOVA: IZVOĐENJE RADOVA NEOPHODNIH ZA ZAVRŠETAK OBJEKTA HIRURGIJE KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ" - BROJ JAVNE NABAVKE: OP/4-2017/RD i u skladu sa uslovima iz Konkursne dokumentacije (iz predmera automatike) molimo da dostavite odgovor na pitanje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Da li predmer predstavlja proširenje postojećeg sistema ili je potpuno nezavisan sistem? 2. Da li je tražena oprema u predmeru kompatibilna sa već ugrađenom opremom? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predmer predstavlja proširenje postojećeg sistema. 2. Projekat je radjen 2011. godine kad je bila aktuelna serija Xenta. Tokom izvođenja, projektom predvidjena oprema Xenta je zamenjena serijom StruxureWare koja predstavlja savremenije rešenje i kompatibilna je sa Xenta serijom. Iz ekonomskih i tehničko-tehnoloških razloga poželjno bi bilo nastaviti sa StruxureWare.

Komisija za javnu nabavku

