

Izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC "Dr Dragiša Mišović", br. OP/4-2017/RD Broj 9.		
Broj	Pitanje	Odgovor
1.	1. Da li je potrebno dostavljati ponudu za PODSTANICA MEDICINSKOG KISEONIKA I AZOT SUBOKSIDA u okviru medicinskih gasova, ili je taj deo greškom stavljen?	Dodatnom proverom je uočeno neslaganje u Obrascu strukture cene u delu pod brojem 7 koji se odnosi na medicinske gasove. Naime, u okviru Obrasca strukture cene, dokument 7: „Medicinski gasovi” se nalaze i dva dokumenta sa oznakom: „Zbirna rekapitulacija” i „Medicinski gasovi” koja se ne odnose na ovu javnu nabavku, pa u tom smislu ponuda ne treba da obuhvata radove prikazane u navedenim dokumentima. Dakle, predmet ove javne nabavke u delu Obrasca strukture cene, dokument 7: „Medicinski gasovi” su samo radovi obuhvaćeni dokumentima: „Blok A” i „Blok B”.
2.	Molim Vas za bliže pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. OP/4-2017/RD - izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC „Dr Dragiša Mišović”, odnosno odgovore na pitanja: 1. Iz kog razloga naručilac ograničava konkurenciju i diskriminiše ponuđače određivanjem radnog odnosa na neodređeno radno vreme? 2. Zašto se zahteva radni odnos na neodređeno radno vreme, kada Zakon o radu predviđa i reguliše radni odnos na određeno vreme, čak i do 2 godine? Period izvođenja radova, koji su predmet ove JN, je 150 kalendarskih dana i to je svakako kraće od	1. Polazeći od toga da je uspešna realizacija javne nabavke primarni interes naručioca, prilikom definisanja uslova koji ponuđači treba da ispune, po ovom pitanju uslova koji se odnose na kadrovski kapacitet, oblik angažovanja lica kod poslodavca u skladu sa Zakonom o radu, naručilac se prevashodno rukovodio prirodom Zakonom o radu predviđenih oblika angažovanja, procenjenom vrednošću i značajem ove javne nabavke. Naime, priroda ugovora o radu na određeno vreme i ostalih oblika angažovanja kod poslodavca u skladu sa Zakonom o radu je takva da podrazumeva angažovanje čije je trajanje odnosno postojanje određeno nastupanjem određenih okolnosti (zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim



	<p>2 godine, tako da u skladu sa navedenim smatramo da naručilac treba da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, u svemu poštujući Zakon o radu.</p> <p>3. Zašto samo inženjer sa licencom 434 može da bude angažovan, po drugom osnovu, a ostali licencirani inženjeri samo ugovorom radu? Da li je ovo uslov koji „potencijalni izvođač“ nema, pa 7 inženjera moraju da budu stalno zaposleni pre objave poziva i angažovani ugovorom o radu, kao što navodite na strani 12/48, a samo inženjer sa licencom 434 ne mora? U skladu sa navedenim smatramo da naručilac treba da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, u svemu poštujući Zakon o radu, omogućavajući dostavljanje dokaza o radnom odnosu na određeno radno vreme, kao i izjednačavanjem nosioca licenci?</p> <p>4. Na strani 11/48, u okviru tehničkog kapaciteta, zahtevate dostavljanje dokaza za „kamion kiper (nosivost 10m3)“, a u dokazima ne zahtevate dostavljanje saobraćane dozvole. Na osnovu čega će naručilac da utvrdi da li su dostavljeni dokazi adekvatni, tj odgovarajući?</p> <p>5. Koja je nosivost kamiona u tonama, jer se nosivosti određuju u tonama, tj. kilogramima i isti se navode u saobraćajnim dozvolama, koje izdaje nadležno ministarstvo?</p>	<p>razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba; radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca itd).</p> <p>Kako su kod svih ostalih oblika angažovanja kod poslodavca u skladu sa Zakonom o radu, osim ugovora o radu na neodređeno vreme, vreme trajanja angažovanja, način i uslovi angažovanja takve prirode da ne mogu stvoriti uverenje kod Naručioca da će predmet ove javne nabavke biti uspešno realizovan na način na koji je to zahtevano konkursnom dokumentacijom, to su uslovi u pogledu kadrovskog kapaciteta definisani na način opisan u konkursnoj dokumentaciji.</p> <p>2. Važi odgovor na pitanje broj 2. (1) u ovom pojašnjenju.</p> <p>3. U konkursnoj dokumentaciji je traženo da inženjer sa licencom 434 bude angažovan po drugom osnovu iz razloga što su radovi iz opisa poslova ovog lica (rekonstrukcija, sanacija i adaptacija liftova) specifični i realizuju se u kontinuitetu u kratkom vremenskom period, za razliku od poslova inženjera drugih struka za koje je neophodno da budu angažovani na predmetnom gradilištu tokom celom ugovorenog roka za izvođenje radova.</p> <p>4. U pogledu dokazivanja ispunjenosti predmetnog uslova, ponuđači su dužni da dostave dokaze na način predviđen konkursnom dokumentacijom, pri čemu će prilikom popunjavanja Obrasca XIII „Obrazac izjave o tehničkoj opremljenosti“, između ostalog, navesti i podatke o vrsti i tipu (uključujući i podatke o nosivosti) i obliku posedovanja (svojina, zakup, lizing) tražene opreme, popunjavanjem za to predviđenih kolona. Posle otvaranja ponuda naručilac može</p>
--	---	---



		<p>prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (čl.93. ZJN).</p> <p>5. Prema vrsti radova koji treba da se izvode na predmetnom objektu i na osnovu kojih se određuju potrebna transportna vozila za dovoz materijala na gradilište i odvoz šuta sa gradilišta, tražen je kamion kiper određene zapremine (10m³). Nosivost kamiona je u neposrednoj vezi sa zapreminom korpe i zavisi od proizvođača kamiona i tipa, tako da u ovom slučaju naručilac ne ograničava ponuđače u pogledu određivanja nosivosti kamiona.</p>
3.	<p>Predmet: ZAHTEV ZA POJAŠNENJE JAVNA NABAVKA – Izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC „DR Dragiša Mišović” br. OP/4-2017/RD</p> <p>Str 12/48 Uslov: Ponuđač mora da raspolaže potrebnim brojem i kvalifikacijama osoblja koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora i to: Najmanje 100 (sto) stalnozaposlenih lica. Pitanje: Zašto Naručilac zahteva od Ponuđača da ima 100 (sto) stalnozaposlenih lica kada Zakon o radu pored radnog odnosa zasnovanog na neodređeno vreme takođe predviđa i radni odnos na određeno vreme, kao i rad van radnog odnosa zasnovan po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu i ugovora o dopunskom radu i iste izjednačava u smislu ovog Zakona?</p>	<p>Važi odgovor na pitanje broj 2. (1) u ovom pojašnjenju.</p>



	<p>Na osnovu čl. 76. ZJN Naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. U kakvoj logičkoj vezi je zahtev za stalnozaposlenim licima kada posao podjednako dobro mogu obaviti i lica angažovana po drugom osnovu. Molimo vas da u tom delu ispravite konkursnu dokumentaciju i dodate – Najmanje 100 (sto) radno angažovanih lica po ugovoru o radu ili ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ili ugovoru o delu ili ugovoru o dopunskom radu ili dr. obliku radnog angažovanja jer direktnim kršenjem članova 10 i 12 ZJN bićemo prinuđeni da podnesemo Zahtev za zaštitu prava ponuđača. Napominjemo da je vaša dužnost da u skladu sa ZJN obezbedite što veću konkurenciju i jednak položaj svim ponuđačima.</p>	
4.	<p>Molimo Vas za pojašnjenje dela predmera koji se odnosi na liftove koji ste dodali 30.06. Da li je potrebno dati ponudu i za nabavku (pozicije 8 i 9 rekapitulacije radova) i za servisiranje postojećih liftova? Ili ste umesto kupovine novih liftova odlučili da samo servisirate postojeće, u kojem slučaju ne bi trebalo davati ponudu za stavke 8 i 9 rekapitulacije radova.</p>	<p>Servisiranje liftova se odnosi na postojeće liftove, što je nezavisno od pozicija nabavke i ugradnje bolničkog i maloteretnog lifta, koje su obuhvaćene predmerom radova pre izmena i dopuna konkursne dokumentacije od 30.06.2017. godine i na koje se odnose stavke 8. i 9. u Rekapitulaciji.</p> <p>Dakle, u ZBIRNOJ REKAPITULACIJA PREOSTALIH RADOVA ZA ZAVRŠETAK OBJEKTA HIRURGIJE KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ“ ostaju stavke 8. i 9, tj. ponudom treba da budu obuhvaćene i stavke 8. i 9. Rekapitulacije.</p>

Komisija za javnu nabavku

