

Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodparacin@gmail.com, централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

Датум 10.12.2019.год.
Број 1420-1/2019

С О ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам
ПАРАЋИН

На захтев бр. ROP-PAR-35535-LOC-1/2019 (353-1010/2019-V-04) ради извођења радова на реконструкцији / замени друмског моста у Улици Драгољуба Јовановића на реци Црници, у Параћину, дајемо вам следеће техничке услове и сагласност:

Са леве бочне стране конструкције моста, гледано у правцу средњошколског центра, постоји изграђена водоводна мрежа АЦ 100мм. Пре и после моста постоји изграђени водоводни шахт за чвориште са вентилима, у свему према орјентационо приказаном приложеном ситуационом плану. У овом делу кеја, на левој страни реке постоји изграђена водоводна мрежа АЦ 150мм, надслој 1,50м.

У улицама Боре Петровића, Драгољуба Јовановића и Подгоричкој постоји изграђена улична фекална канализација, чији је орјентациони положај дат у приложеном ситуационом плану. Тачан положај и дубину фекалне канализационе мреже и евентуалних прикључака утврдити на терену.

У улице Боре Петровића, Драгољуба Јовановића и Подгоричкој постоји изграђена атмосферска канализација, чији тачан положај и дубину утврдити на терену.

При изради пројекта и у току изградње Инвеститор је дужан да лоцира водоводну мрежу у свему према Правилнику о начину одржавања и одређивања зона и појасева санитарнотехничке заштите објеката за снабдевање водом (Сл. гл. бр. 33/78). Приликом пројектовања поштовати пројектни задатак и предвидети превезивање постојећих водоводних прикључака на реконструисану дистрибутивну водоводну мрежу и то заменом комплетне прикључне цеви - од водомера до реконструисане дистрибутивне водоводне мреже.

Пројектом предвидети, а у току изградње и извести мере заштите на местима укрштања реконструисане дистрибутивне водоводне мреже са уличном канализационом мрежом и кућним прикључцима.

Ако дође до оштећења водоводне и канализационе мреже и евентуланих прикључака на њима због извођења радова на реконструкцији / замени друмског моста, све настале трошкове и последице око отклањања кварова и последица сносиће Инвеститор.

Пре извођења радова на реконструкцији / замени друмског моста Инвеститор је обавезан да благовремено затражи обележавање постојеће уличне водоводне и канализационе мреже и евентуалних прикључака од ЈП"Водовод"-а.

Ови услови се дају у складу са ''Уредбом о утврђивању услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова...'', и Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исп., 64/2010 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).

Инвеститор Општина Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, Параћин (МБ:07184654) **не плаћа** накнаду за издавање техничких услова за извођење радова на реконструкцији / замени друмског моста.

референт набавке, припреме и ГИС-а
Шљивић Зоран

Zoran Šljivić
200414291-26
09977723215
Digitally signed by Zoran Šljivić 200414291-2609977723215
Date: 2019.12.11 11:46:55 +01'00'

директор развоја
Дуловић Јасмина,дипл.грађ.инж.

Jasmina Dulović
966882663-22
05964728222
Digitally signed by Jasmina Dulović 966882663-2205964728222
Date: 2019.12.11 11:34:43 +01'00'