

Извођење радова на реконструкцији објеката неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ “Земун”, број набавке ОП/19-2018/РД Број 5.		
Број	Питање	Одговор
1.	<p>Педијатрија: АРХИТЕКТУРА: Разни радови: Позиција 19.8-Колика је висина табле?</p> <p>Поликлиника: АРХИТЕКТУРА: Разни радови: Позиција 17.14-Колика је висина табле?</p> <p>Неурологија: АРХИТЕКТУРА: Разни радови: Позиција 01.19.07-Колика је висина табле?</p>	<p>I Педијатрија/ 01. АРХИТЕКТУРА/ 19. Разни радови/ Позиција 19.8-Висина централне зидне табле 500mm.</p> <p>II Поликлиника/ 01. АРХИТЕКТУРА/ 17. Разни радови/ Позиција 17.14- Висина централне зидне табле 500mm, висина спратне табле 500mm.</p> <p>III Неурологија/ 01. АРХИТЕКТУРА/ 01.19. Разни радови/ Позиција 01.19.07- Висина централне зидне табле 300mm, висина спратне табле 500mm.</p>

Комисија за јавну набавку

