

Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД
Број 15.

Број	Питање	Одговор
1.	<p>У обрасцу структуре цена, део IV Реконструкција амфитеатра, у позицији 10.2 се тражи следеће: Прозор опремити двоструким роло засторима, за потпуно замрачење и за засенчење од директних упада сунчевих зрака у простор. Покретање застора и отварање крила прозора је на електронски погон, са управљањем из катедре. Отварање прозора, је приликом пожара аутоматско, и служи за одимљавање простора.</p> <p>Да ли тражена 2. комада треба да имају дупле роло засторе и све остало наведено?</p> <p>Детаљније појаснити.</p>	<p>У обрасцу структуре цена, део IV Реконструкција амфитеатра, у позицији 10.2 треба предвидети дупле засторе, електромотор за покретање застора преко даљинског управљања са катедре и аутоматско отварање крила у случају пожара (у функцији одимљавања).</p> <p>У техничким спецификацијама, у оквиру пројекта Архитектуре су дефинисани прозори у смислу облика, димензија и материјала и предвиђена је набавка електромотора. У пројекту Електроенергетских инсталација дат је прикључак за напајање електромотора, оквирна снага електромотора и напонски ниво ел. мотора. Прецизна снага електромотора и шема повезивања зависе од избора опреме и доставља је произвођач опреме. На основу података из пројекта могуће је тражити поменуте детаље од произвођача опреме.</p>

Комисија за јавну набавку