

Извођење радова на реконструкцији објекта неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ “Земун”“, број набавке ОП/19-2018/РД
Број 6.

Број	Питање	Одговор
1.	<p>4)Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5.) .) Закона:</p> <p>1. Да је понуђач овлашћен за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од позара (стабилних система за дојаву пожара) у складу са Законом о заштити од пожара (“Сл. Гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015);</p> <p>2. Да понуђач има лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника у складу са Законом о приватном обезбедењу (“Сл. Гласник РС”, бр. 104/2013 и 42/2015);</p> <p>Доказ:</p> <p>1)Решење МУП-а (Сектор за ванредне ситуације) којим је понуђач овлашћен за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од позара (стабилни системи за дојаву пожара);</p> <p>2)Решење МУП-а (Дирекција полиције) којим се понуђачу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника;</p>	<p>Обавезан услов за учествовање у поступку јавне набавке који се односи на поседовање Решења МУП-а за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара (стабилни системи за дојаву пожара) и Решења МУП-а за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника, може испунити подизвођач радова, при чему вредност свих радова поверилих подизвођачима не може прећи 50% вредности набавке, уз напомену да истовремено вредност дела набавке за чије извођење је потребна наведена дозвола, не може прећи 10% укупне вредности јавне набавке ако се испуњеност овог услова доказује преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке, како је све то дефинисано Конкурсном документацијом у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, део Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, на страни 16 од 53 и страни 17 од 53, затим у поглављу IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, део Понуда са подизвођачем, на страни 20 од 53, као и чланом 80. став 1 до 6, Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Наглашавамо да испуњеност додатног услова који се односи на располагање стандардима квалитета (ИСО стандарди), није у вези са испуњеношћу обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5.</p>

	<p>3. Да има дозволу за скупљање и транспорт грађевинског отпада и отпада од рушења у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14 / 2016) и Законом о превозу терета у друмском саобраћају ("Сл. Гласник РС", бр. 68/2015).</p> <p>Доказ:</p> <p>1)Дозвола за скупљање отпада издата од стране Министарства надлежног за послове заштите животне средине</p> <p>2)Дозвола за транспорт отпада издата од стране Министарства надлежног за послове заштите животне средине</p>	<p>Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) који се односи на располагање решењима МУП-а и дозволом за скупљање и превоз отпада. Још једном напомињемо да дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, из члана 75. став 1. тачка 5 Закона о јавним набавкама, представља обавезан услов за учествовање у поступку јавне набавке, док су захтевани стандарди квалитета Конкурсном документацијом дефинисани као додатни услов за учествовање у поступку јавне набавке и њих, у случају подношења заједничке понуде, морају да испуне сви чланови групе понуђача самостално, док подизвођачи нису дужни да испуне овај додатни услов.</p> <p>Напомињемо да је Наручилац приликом израде цитираног одговора на питање понуђача, свој одговор фокусирао на појашњење разлике између обавезног услова који се односи на дозволу скупљања и превоз отпада и додатног услова који се односи на поседовање ИСО стандарда, а не на начин како се доказује испуњеност поједињих услова, имајући у виду да је то већ јасно и недвосмислено дефинисано Конкурсном документацијом у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, део: Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача и део: Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуда подноси са подизвођачем.</p>
--	--	--

	<p>80. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да се преко подизвођача може извршити 50% набавке.</p> <p>С друге стране ако, понуђач подноси понуду са члановима групе, као заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия.</p> <p>Што се тиче ИСО стандарда, исти представљају додатни услов за учествованје у поступку јавне набавке, а Конкурсном документацијом је предвиђено да сви чланови групе у случају подношења заједничке понуде, морају самостално испунити овај додатни услов, док подизвођачи овај услов не морају испунити.</p> <p>Имајући у виду све претходно наведено, да ли фирма која има дозволу за сакупљање и транспорт отпада, мора да поседује ИСО сартификате (стандарде квалитета) захтеване као додатни услов из тачке 7), зависи од тога да ли ће она у понуди бити приказана као подизвођач или као учесник у заједничкој понуди.“</p> <p>Да ли услов - поседовање решење МУП-а за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара (стабилни системи за дојаву пожара) и Решење МУП-а за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника, може испунити подизвођач радова који не поседује све ИСО стандарде, који</p>
--	--

	су захтевани као додатни услов (исто као и зад дозволе за сакупљање и транспорт отпада), при чему вредност свих радова поверилих подизвођачима неће прећи 50% вредности набавке.	
2.	Да ли се рок за предају може кориговати имајући у виду нејасне одговоре и захтеве тендерске документације, а који су довели до заблуде на који се начин сваки од захтеваних услова може испунити?	Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Конкурсном документацијом у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу: Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача и делу: Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, јасно је и недвосмислено дефинисано на који начин се доказује испуњеност појединачних услова за учествовање у поступку јавне набавке, док је у одговору бр. 4, у оквиру Појашњења бр. 1., цитирањем законских одредби, у начелу појашњена разлика између обавезних и додатних услова, те разлика између понуђача и подизвођача у смислу Закона о јавним набавкама, а имајући у виду контекст предметног питања. Сходно наведеном, Наручилац сматра да не постоји потреба да се коригује рок за подношење понуда.
3.	У предмеру радова за објекат „Педијатрија“, у радовима на рушењу и демонтажи , позиција 2.1 навели сте „Обрачун за одношење намештаја је дат паушално по м ² “, а у обрачунској јединици стоји „паушално“. На шта се односи одредница по „м ² “ ако је обрачун „паушално“?	Цену је потребно дати „паушално“.
4.	У предмеру радова за објекат „Педијатрија“, у делу Изолаторски радови у позицији 9.7 навели сте „термоизолација је од камене вуне типа Knaufinsulation	Корекција дебљине вуне није потребна, с обзиром да камена вуна која је наведена у пројекту: „Knaufinsulation NaturBoard FIT-G PLUS“, има задату димензију од 7,5 цм. Од стандардних

	NaturBoard Fit-G Plus или одговарајуће, дебљине 7,5cm.“. На техничком листу за наведени тип захтевана дебљина не постоји. Молим Вас за корекцију.	димензија вуне „Кнауфинсулатион НатурБоард ФИТ-Г“ (чији је технички лист дат у постављеном питању) се разликује управо по томе што су њене дебљине прилагођене димензијама подконструкције која је потребна за њено монтирање. Такође, има бољу вредност „коефицијента топлотне проводљивости“.
5.	У предмеру радова за објекат „Педијатрија“, у делу подополагачки радови, позиција 16.2 навели сте „Набавка материјала и облагање подова подном облогом типа „Tarkett-Veneto, Eggshell, 619 mm или одговарајуће.“ Молим Вас за појашњење шта представља димензија 619?	Ознака „619“ је каталашка ознака одређеног дезена (нијансе) линолеума, док је ознака „mm“, очигледна техничка грешка у куцању. Тачна ознака препорученог линолеума је: „Tarkett-Vento, Eggshell, 619“.

Комисија за јавну набавку

