

Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД

Број 6.

Број	Питање	Одговор
1.	У делу радова који се односи на предмер и предрачун радова - део IV Амфитеатар-хидротехничке инсталације-2.2. Монтажни радови-позиција 2.2.1 а)-Да ли можете да наведете који вид изолације је предвиђен за монтажу хидрантске мреже испод плоче? Да ли је потребно урачунати и термо и алуминијумску изолацију.	Изолацију цеви предвидети у складу са описом позиције из предмера. Није потребно предвидети и термо и алуминијумску изолацију.

Комисија за јавну набавку

